

ÇEVRE LİSANSI
BAŞVURUSUNDA BULUNACAK İŞLETMELERİN
SAĞLAMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLAR

Çevre Lisansının Konusu : PCB Arındırma
İlgili Yönetmelik : PCB ve PCT'lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

İşletmenin Sağlaması Zorunlu Fiziksel Şartlar		EVET	HAYIR
1	Arındırma üniteleri bakım, onarım ve üretim tesisleri bünyesinde kurulacak ise arındırma için tesis sahasında ayrı bir bölüm oluşturulmalıdır,		
2	Arındırma tesisi, kapalı ortamda havalandırma imkânı bulunacak şekilde kurulmalıdır,		
3	Tesis zemini geçirimsiz olmalıdır,		
4	Tesiste ekipman geçici deposu bulunmalıdır,		
5	Arındırma işleminde boşaltılan PCB ve PCB'li sıvı atıkların depolanabileceği PCB tankları bulunmalıdır,		
6	Yangın tertibatı alınmalı, kaza ihtimaline karşı emici (absorban) maddeler bulundurulmalıdır,		
7	Arındırma işlemine tabii tutulacak ekipman için vakumlu veya elle boşaltma sistemi olmalıdır,		
8	Ekipman yıkama ünitesi ve yıkama sıvısı tankları bulunmalıdır,		
9	Tesiste aktif karbon filtre bulunmalıdır,		
10	Tesiste PCB tayini için uygun laboratuvar kurulmalıdır,		
11	Çalışma ortamında, yangına karşı ve sızıntıya karşı alınacak önlemler konusunda PCB ve PCT'lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri yerine getirilmelidir.		